



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области  
650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99  
Отдел НД г. Прокопьевска УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области  
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 28, тел. 61-01-01,  
E-mail: ogpn9@mail.ru

**Предписание № 176 / 1 / 77**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 25»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Прокопьевска по пожарному надзору от «22» октября 2014 года, № 176, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «31» октября 2014 г. по 13 ч. 00 мин. «31» октября 2014 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Прокопьевска по пожарному надзору Сеньковой Еленой Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 25» расположена по адресу: г. Прокопьевск, ул. Союзная, 6.

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Резеновой Оксаной Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечило исправное состояние знаков пожарной безопасности (кнопки включения средств пожарной ав-	Основание: п.43 «Правил противопожарного режима в РФ» Постановление № 390 от 25.04.2012г.	01.03.2015г.	

	томатики)			
2.	Не обеспечило исправность сетей наружного водопровода, не организовало проверку их работоспособности не реже 2-х раз в год с составлением соответствующего акта	Основание: п.55 «Правил противопожарного режима в РФ» Постановление № 390 от 25.04.2012г.	01.03.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Прокопьевска  
по пожарному надзору Сенькова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» октября 20 14 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«31» 10 20 14 г.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору